№ п.п.	Обозначение по схеме	Что измеряется (регулируется)	Измеряемая (регулируемая среда)	Параметры измеряемой (регулируемой) среды	Место установки	Наименование и характеристика	Тип	Колич.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0РД30Т189 0РД30Т190	Температура	Пенораствор	20°С	Резервуар пенопожаротушения №1 и 2	Термометр углового исполнения №4 с ценой деления 1°С, длиной верхней части 240мм и нижней части 291мм с оправой	УЧ1240291 ГОСТ2823-73	2	

3929

ТЕХНИЧЕСКИЙ АРХИВ
Лен. ТЭЦ № 5

Испол.	Брусков		07
Рук. гр.	Журавская		80г
Нач. отд.	Харитонов		

5.14.КА.113.53

ТЭЦ-5 Ленэнергорасширение) Водогрейная котельная 400 Гкал 1 очередь строительства

Установка пенопожаротушения мазутного хозяйства

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Спецификация на

МЭиЭ СССР
ВНИПИЭНЕРГОПРОМ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №