№ п.п.	Обозначение по схеме	Что измеряется (регулируется)	Измеряемая (регулируемая среда)	Параметры измеряемой (регулируемой) среды	Место установки	Наименование и характеристика	Тип	Колич.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Запорная арматура из цветных металлов и ковкого чугуна			
1		Давление	Пенораствор Горячая вода	3-7кГ/см² 0,3-0,7МПа	Уотборов и манометров	Вентиль запорный муфтовый Ду15 ; Ру16	15к4187	3	
2		"	Пенораствор	"	Уприборов	Кран натяжной муфтовый Ду15, Ру16	14М1-16	7	
3		"	Пенораствор	3-7кГ/см² 0,3-0,7МПа	Уотборов	*Запорная арматура из стали* Вентиль запорный муфтовый Ду15, Ру16	15нж66к	4	

3925

ТЕХНИЧЕСКИЙ АРХИВ
Лен. ТЭЦ № 5

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Составил	Брусков		07 80г.
Рук. гр.	Жуковская		
Нач. отд.	Харитонов		

5.14.КА.113.54

ТЭЦ-5 Ленэнерго (расширение) водогрейная котельная 400 Гкал Очередь строительства

Установка пенопожаротушения мазутного хозяйства

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Спецификация на

МЭиЭ СССР