Сводная спецификация

на кабельные изделия по кабельному журналу.

№/п/п.	Марка кабеля	Ед. измерения	Длина кабеля в м.	Способ прокладки			Примечание.
				на конструкциях	в трубах	на скобах	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кабель контрольный АКВВБ 4х2,5	м	780	690	—	—	90м в траншее
2	То же АКВВБ 14х2,5	11	200	180	—	—	20м в траншее
3	То же АКВВГ 7х2,5	11	75	70	5	—	
4	То же АКВВГ 10х2,5	11	95	95	—	—	
5	То же КВВГЭ 4х1,5	11	20	—	20	—	
6	То же КВВГЭ 7х1,5	11	100	90	—	—	10м в трубе
7	Силовой кабель с резиновой изоляцией НРГ 2х1,5	11	180	—	180	—	