Питание ~220В		
1-А62	1	1-А62
187-А62		187-А62
188-А62		188-А62
А64-1		
Технологическая сигнализация		
101	5	101
101		101
127		127
139		139
113		113
А1101	10	А1101
А1109		А1009
А1105		А1105
А1103		А1103
А701		А701
А1001	15	А1001
А1003		А1003
А1005		А1005
А1007		А1007
Питание ~220В		
А61	20	А61
Н1		Н1
		Н1
		Н1
	25	Н1
Оперативный ~220В		
~ШУ		~ШУ
~ШМ		~ШМ
~220В Освещение щита		
Б1		Б1
Б2		Б2
	30	

ОР-161 / 700 — к соединительной коробке №23-ОР, АКВВБ 4×2,5

ОР-167 / 700 — к соединительной коробке №24-ОР, АКВВБ 4×2,5

ОР-155 / 700 — к соединительной коробке №22-ОР, АКВВБ 4×2,5

ОР-187 / 700 — к соединительной коробке №28-ОР, АКВВГ 5×2,5

ОР / 700 — к соединительной коробке №25-ОР, АКВВГ 7×2,5

ОР / 1016 — от панели №4-ОР, АКВВГ 4×2,5

ОР / 1015 — от панели №3-ОР, АКВВГ 4×2,5

От щитка рабочего освещения

ОР / 1013 — к панели №3-ОР, АКВВГ 10×2,5

ТЕХНИЧЕСКИЙ АРХИВ
Лен. ТЭЦ № 5

3936

Исполн.	Брукson		07
Рук.гр.	Журавская		80г.
Нач.отд.	Харитонов		

5.14.КА.113.65

ТЭЦ-5 Ленэнерго (расширение) водогрейная котельная 400 Гкал I очередь строительства

Установка пенопожаротушения мазутного хозяйства

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Щит управления пенопожаротушением

МЭиЭ СССР ВНИПИЭНЕРГОПРОМ

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
561	10 IX.1.90	

к сборке задвижек №105Н(Ш4)
АКВВГ 10х2,5
ОР-188 300

к соединительной коробке №270-ОР
КВВГЭ 7х1,5
ОР-174 700

К шкафу ШЭС2-103
АКВВГ 10х2,5
ОР43АП01-300

Задвижка на пенопроводе к мазутонасосной		
221-А12	1	221-А12
221-А18		221-А18
221-А17		221-А17
221-А19		221-А19
221-А16	5	221-А16
221-А11		221-А11
221-А20		221-А20
Температура пенораствора в резервуарах №1и2		
	I	41
		41
42	10 I	42
		174-01
		174-02
+174ТС1	15	+174ТС1
-174ТС1		-174ТС1
+174ТС2		+174ТС2
-174ТС2		-174ТС2
Насос рециркуляции пенораствора		
А703		А703
А710	20	А710
А710		А710
187-А5		187-А5
187-А35		187-А35
187-А1		187-А1
187-А2	25	187-А2
187-А3		187-А3
187-Н1		187-Н1
		187-Н4
	I	187-Н4
	30	
	34	

Секция „1Н" панель №5
АКВВГ 14х2,5
ОР43АП01-300

Секция „2Н" панель №14
АКВВГ 14х2,5
ОР43АП02-300

к соединительной коробке №26-ОР
АКВВГ 14х2,5
ОР-184 700

Пожарный насос №1		
А703	1	А703
	I	А703
А705		А705
А705	I	А705
185-А1	5	185-А1
185-А33		185-А33
185-А3		185-А3
185-А21		185-А21
185-А31		185-А31
185-Н4	10	185-Н4
185-97		185-97
185-Н1		185-Н1
Пожарный насос №2		
	I	А703
	I	А703
	15	А703
А705		А705
186-А1		186-А1
186-А33		186-А33
186-А3		186-А3
186-А21	20	186-А21
186-А31		186-А31
186-Н4		186-Н4
186-97		186-97
186-Н1		186-Н1
Уровень пенораствора в резервуарах №1и2		
183-А53	25	183-А53
183-В53		183-В53
183-3		183-3
183-4		183-4
183-5		183-5
184-А53	30	184-А53
184-В53		184-В53
184-3		184-3
184-4		184-4
184-5	34	184-5