

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора  
по ресурсообеспечению ПАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов  
"23" *сентября* 2016 г.

**Техническое задание на проведение  
открытого запроса предложений  
на поставку установки приготовления рабочего раствора**

**№ 16-602 ИП**

**1. Общие требования**

Предмет открытого запроса предложений: Установка приготовления рабочего раствора  
Сроки поставки: согласно спецификации  
Объем поставки: согласно спецификации  
Адрес поставки: согласно спецификации  
Способ доставки: автотранспорт  
Порядок расчетов: оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной (форма ТОРГ-12)

**2. Требования к выполнению поставки**

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.
- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.
- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 года.
- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.
- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.
- Участник должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.
- Участник должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ПАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции,

подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

### 3. Требования к участникам

- 3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
- 3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и письмо предприятия изготовителя.
- 3.3. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
- 3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.


Приложение:

1. Спецификация № 1 на 1 л. в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Григорьева Елена Георгиевна тел: (812) 688-37-00

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

# СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 2110/5.10-4211

Номер по ИП:16-0459

Наименование по ГКПЗ: Установка приготовления рабочего раствора

Платательщик: ПАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б.  
Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".  
Грузополучатель: Филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», 184355, Мурманская область, Кольский район, п.Мурмаши, ул.Советская, д.2, ИНН 7841312071, КПП 510543001.

Адрес доставки:184209, Мурманская область, г.Апатиты, Апатитская ТЭЦ, ст. Апатиты Октябрьской ж.д. код станции 016009, код грузополучателя 4943

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Установка приготовления рабочего раствора EKNITEX RMS 1000 в комплекте:	комплект	1
	Установка приготовления рабочего раствора EKNITEX RMS 1000 -1шт		
	Перекачивающий насос типа WILO-Drain PU-S400E-1шт		
	Самовсасывающий насос типа WILO-Drain PU-S400E-1шт		
	ЩИТ для установки дозирования ЭКО-1-6.2+4.2.SN.S.1000.16-1шт		
	Письменное заключение производителя о возможности совместной эксплуатации с установкой ЭКО-1-6.2+4.2.SN.S.1000.16 (ООО "Экоэнерго" г. Ростов-на-Дону)		
	Паспорт-1шт		

ИТОГО:

1

## Технические характеристики:

Емкость бака установки-не менее 1000л
максимальная производительность - не менее 12м.куб./ч
максимальный напор - не менее 10м
номинальная мощность - 0,4 кВт.
напряжение питания от трехфазной сети переменного тока 50Гц-380В
наличие возможности управления процессом дозирования реагента
наличие сигнализации о текущих режимах эксплуатации
наличие возможности размещения щита на раме установки дозирования ЭКО-1-6.2+4.2.SN.S.1000.16 без внесения конструктивных изменений в установку дозирования
наличие основных элементов управления на лицевой части щита: переключатель насосов, переключатель режимов,кнопки "Пуск-Стоп"
наличие сигнальных ламп на лицевой части щита: сеть, автоматический режим, ручной режим, миксер, авария.