Leikkaus B-B
Разрез B-B

Cu 95mm²
Cu-kisko 95mm²
Cu-шина 95mm²
Cu-putki 30/25mm⌀
Cu-трубка 30/25mm⌀
3600
75,95
2000 kg
+76,65
+74,55
200
800
1370min
+71,75
Seinä 1 Стена 1
Seinä 2 Стена 2
Seinä 3 Стена 3
Seinä 4 Стена 4
Seinä 5 Стена 5
Seinä 6 Стена 6
suojamaad. kisko
защитная шина заземления

Pylvään reuna ulkoseinän sisäpuolella
Кромка столба с внутренней стороны наружной стены.

4375

Aukko 1450×650
Отверстие

400 400 400
1700

Reikä 250×70 kaapeleita ja paineilmaputkia varten.
Дыра для кабелей и трубок сжатого воздуха

1360

Leikkaus C-C
Разрез C-C

L 135×65×10
Cu 60×8
900
2000
100 kg
1350
400

Leikkaus D-D
Разрез D-D

300
+77,75
+76,65
Cu 95mm²
Cu 8/6mm²
800
3000
73,35

Leikkaus E-E
Разрез E-E

Reikä 50×50 suojamaad. kiskoa varten palosuojaseinissä 2…5.
Дыра для шины заземления в стенах защиты от пожара 2…5

Reikä 150×50 kaapeleita ja paineilmaputkia varten seinissä 3 4.
Дыра для кабелей и трубок сжатого воздуха в стенах 3 4.

Vetokoukku sammutuskelalle ja jokaiselle muuntajalle raiteen keskikohdalle. Koukut myös astakkaiselle puolelle.
Натяжной крюк для заглушающего дросселя и каждого трансформатора. Натяжные крюки также на противоположной стороне.

Päämuuntajat ja tähtipistekojeistot, piir. No
Главные трансформаторы и аппаратура нулевых точек, черт No
41M 234E 3

АРХИВНЫЙ
№ III Инд. 4/a-2

Nimitys RAJAKOSKEN VOIMALAITOS. Kokoonpanoryhmä | Kuuluu mm. lohkoihin | Laji
ГЭС РАЯКОСКИ
Muuntajakojeiston leikkaukset. Разрезы трансформаторной установки.
Oy Strömberg Ab
Suhde 1:50
Piirtän. 13.3.54 RT.
Tarkast.
Hyväks. III
Piirustusnumero 41M 234E 4
Korvaa Nron | Korvattu Nrolla | Apukirj.

Muutettu sammutuskelaa 12.10-54 RT

Osa | Suoritus järjestys | Työn laatu | Työväline | Työkone | Huom.